

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

なお当該入札公告は、当院ホームページ上にも掲載する。

令和 7 年 4 月 2 8 日

日野病院組合

管理者 埴田 淳一

記

1. 調達内容

(1) 工事の名称

日野病院空調機更新工事（2階詰所系統・給食系統・病室ファンコイル）

(2) 工事の仕様等

別紙工事設計書のとおり

(3) 完成期限

令和 7 年 1 1 月 2 8 日（金）

(4) 施行場所

鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2

日野病院組合 日野病院

(5) 現場説明会

現場説明会は実施しない。本入札前に施工現場の確認等を希望する場合は、病院担当者に事前連絡の上、行うこと。

(6) 入札方法

入札者は、工事設計書に規定するもの等、工事に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後 2 年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

(3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

(4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札説明書、工事設計書等の交付場所等

(1) 入札説明書、工事書等の交付場所及び問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2

日野病院組合 日野病院 総務課 小川

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

又は、日野病院ホームページから入手

(2) 入札説明書の交付期間

令和7年4月28日（月）～令和7年5月9日（金）午前8時

(3) 入札及び開札の日時及び場所

令和7年5月9日（金）午前10時

日野病院 第2会議室

(4) 郵便等による入札

不可とする。

4. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

5. その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨とする。

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除する。

(3) 契約書作成の要否

要

(4) 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書

この入札説明書は、本件公告にさだめるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。

1 調達内容

(1) 概要

本調達は、日野病院組合日野病院で工事を施工する。

(2) 工事の名称

日野病院空調機更新工事（2階詰所系統・給食系統・病室ファンコイル）

(3) 工事の仕様等

別紙工事設計書のとおり

(4) 完成期限

令和7年11月28日（金）

(5) 現場説明会

現場説明会は実施しない。本入札前に施工現場の確認等を希望する場合は、病院担当者に事前連絡の上、行うこと。

(6) 施工場所

鳥取県日野郡日野町野田332 日野病院組合日野病院

2. 入札参加資格

この入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 次のア～カのいずれかに該当があった後2年間を経過しない者、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア. 契約の履行に当り故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたもの。

イ. 公正な競争の執行を妨げたもの又は、公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。

ウ. 入札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者。

エ. 監督又は検査の実施に当り職員の職務の執行を妨げた者。

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。

カ. 上記のア～オのいずれかに該当する事実があった者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。

(3) この公告に示した物品を納入期限までに納入場所に納入することができる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを求めに応じて速やかに提供できる者であること。

(4) 入札の日において、国または地方公共団体から指名停止の措置を受けていない者であること。

3. 入札手続等

- (1) 入札書の提出場所、入札に関する問い合わせ先

〒689-4504 鳥取県日野郡日野町野田 332

日野病院組合日野病院総務課 担当 小川

電話：0859-72-0351 FAX：0859-72-0089

- (2) 入札及び開札の日時及び場所

令和7年5月9日（金）午前10時

日野病院 第2会議室

- (3) 郵便等による入札

不可とする。

4. 入札方法等

- (1) 入札者は、工事設計書に規定するもの等、工事に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。また入札者は、消費税に課税事業者であるか、非課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 予定価格以内の入札がないときは、予定価格以内の価格に達するまで、再度入札を1回のみ行う。
- (3) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
- (4) 代理人に入札書を提出させるときは、必ず委任状を提出しなければならない。
- (5) 入札書及び委任状の宛名は「日野病院組合管理者 塚田 淳一」とすること。
- (6) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
- (7) 入札後、本件公告、基本仕様書並びにこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、意義を申し立てることはできない。

5. 入札の無効

- (1) 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札
- (2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札
- (3) 他の入札者の代理人を兼ねた者、又は2人以上の入札者の代理をした者の入札
- (4) 委任状のない代理人の入札
- (5) 入札に関して不正のあった者の入札
- (6) 記名押印のない入札書による入札
- (7) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
- (8) 協定、会計法令、財務規定、会計規則、特例規則、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札

6. 落札者の決定

本入札説明書に従い入札書を提出したものであって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、再入札を行った場合でも落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最低価格入札者と交渉を行うものとする。

7. 契 約

(1) 契約する者

鳥取県日野郡日野町野田332

日野病院組合

管理者 埴田 淳一

(2) 契約担当部署

日野病院 総務課

(3) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻

日本語、日本国通貨及び日本標準時

(4) 契約書作成の要否

要

(5) 手続における交渉の有無

無

工 事 設 計 書

工 事 名：日野病院空調機更新工事

（２階詰所系統・給食系統・病室ファンコイル）

工事場所：鳥取県日野郡日野町野田 332

日 野 病 院 組 合

仕 様 書

(1) 工事の名称

日野病院空調機更新工事（2階詰所系統・給食系統・病室ファンコイル）

(2) 施行場所

鳥取県日野郡日野町野田 3 3 2 日野病院組合日野病院

(3) 完成期限

令和7年11月28日（金）

(4) 工事の概要

日野病院空調機（2階詰所系統・給食系統・病室ファンコイル）を更新する。

詳細については、「工事内訳書」のとおり。

(5) その他特記事項

1. 撤去機器、配管は法令を遵守し適切に排出・処分を行うこと。
2. 既存建物を使用しながらの工事であるため、病院担当者と十分協議をして工程を組むこと。

工 事 内 訳 書 (合 計)

No. 1

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体		1	式			
B. 据付、周辺機器設備工事		1	式			
直接工事費計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費		1	式			
純工事費計						
現場経費		1	式			
工事原価						
一般管理費		1	式			
工事価格						
消費税等相当額		1	式			
合 計						

工 事 内 訳 書 (2 階 詰 所 系 統)

No. 1

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体		1	式			
B. 据付、周辺機器設備工事		1	式			
直接工事費計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費		1	式			
純工事費計						
現場経費		1	式			
工事原価						
一般管理費		1	式			
工事価格						
消費税等相当額		1	式			
合 計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体						
PAO-210		1.0	式			
PAI-211		1.0	式			
PAI-212		1.0	式			
PAI-213		4.0	式			
PAI-214		2.0	式			
HEU-10		2.0	式			
A 計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈PAO-210〉						
ビル用マルチエアコン室外機	電源三相200V60Hz	1.0	台			
	冷房能力28.0KW、暖房能力31.5KW APF5.1					
	圧縮機定格出力6.26KW 送風機定格出力0.144KW×2					
	風量200.0m ³ /min 消費電力(冷房/暖房)9.7KW/9.03KW					
操作弁キット		1.0	個			
防雪フード	背面吸込側(SUS製)	1.0	個			
防雪フード	側面吸込側(SUS製)	1.0	個			
防雪フード	吹出側(SUS製)	2.0	個			
小計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈PAI-211〉						
ビル用マルチエアコン 天井埋込、2方向吹出し	単相200V60Hz 冷房能力2.2KW、暖房能力2.5KW	1.0	台			
	送風機定格出力0.03KW 風量14.5m ³ /min					
	消費電力(冷房/暖房)0.09KW/0.09KW					
パネル	20×1120×680mm/8.5kg	1.0	個			
リモコン		1.0	個			
〈PAI-212〉						
ビル用マルチエアコン 天井埋込、2方向吹出し	単相200V60Hz 冷房能力2.8KW、暖房能力3.2KW	1.0	台			
	送風機定格出力0.03KW 風量14.5m ³ /min					
	消費電力(冷房/暖房)0.09KW/0.09KW					
パネル	20×1120×680mm/8.5kg	1.0	個			
リモコン		1.0	個			
小計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈PAI-213〉						
ビル用マルチエアコン 天井埋込、2方向吹出し	単相200V60Hz 冷房能力3.6KW、暖房能力4.0KW	4.0	台			
	送風機定格出力0.03KW 風量14.5m ³ /min					
	消費電力(冷房/暖房)0.09KW/0.09KW					
パネル	20×1120×680mm/8.5kg	4.0	個			
リモコン		1.0	個			
高性能フィルタユニット	集塵効率65%(比色法)	4.0	個			
〈PAI-214〉						
ビル用マルチエアコン 天井埋込、2方向吹出し	単相200V60Hz 冷房能力4.5KW、暖房能力5.0KW	2.0	台			
	送風機定格出力0.035KW 風量14.5m ³ /min					
	消費電力(冷房/暖房)0.1KW/0.1KW					
パネル	20×1120×680mm/8.5kg	2.0	個			
リモコン		2.0	個			
リフレッシュキット貸出		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈HEU-10〉 業務用全熱交換式換気装置 天井埋込、加湿器付		2.0	台			
防振吊金具	4個入り	2.0	個			
コンパクトリモコン		2.0	個			
小計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B. 据付、周辺機器設備工事						
室内機据付費	2.2-4.5KW	8.0	台			
室外機据付費	溝形鋼100-50*2本 防雪フード共	1.0	台			
揚重作業費	25tRC	1.0	式			
冷媒配管	6.35Φ 保温10mm 材工共	8.0	m			
冷媒配管	15.88Φ 保温10mm 材工共	2.0	m			
冷媒配管	9.52Φ 保温20mm 材工共	2.0	m			
冷媒配管	12.70Φ 保温20mm 材工共	6.0	m			
冷媒配管	28.58Φ 保温20mm 材工共	2.0	m			
ドレン配管	VP-25 材工共	8.0	m			
既存配管再接続費(室内機)	液・ガス・ドレン	8.0	台			
既存配管再接続費(室外機)	液・ガス	1.0	台			
機器配管支持金物類		1.0	式			
天井内ドレン配管保温工事	材工共	1.0	式			
一次・二次側電気工事	取外し再接続	1.0	式			
屋外配管化粧工事	ラッキング	1.0	式			

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
気密試験費		1.0	式			
全熱交換器据付 ダクト配管接続費		1.0	式			
天井開口・復旧費		1.0	式			
天井面器具撤去・復旧費		1.0	式			
天井点検口取付費	450口	3.0	個			
既存品撤去費	室内機:8台 室外機:1台 全熱交換器:2台	1.0	式			
産業廃棄物収集運搬・処分費		1.0	式			
冷媒ガス回収破壊処分費	R-22	12.0	kg			
試運転調整費	真空引き・排管洗浄作業含む	1.0	式			
消耗品雑材料費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
法定福利費		1.0	式			
B 計						

工 事 内 訳 書 (給 食 系 統)

No. 1

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体		1	式			
B. 据付、周辺機器設備工事		1	式			
直接工事費計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費		1	式			
純工事費計						
現場経費		1	式			
工事原価						
一般管理費		1	式			
工事価格						
消費税等相当額		1	式			
合 計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体						
天吊耐油型・ツイン 室内機、室外機	冷房能力25.0KW、暖房能力28.0KW 圧縮機定格出力7.3KW	2.0	台			
	送風規定格出力(室内)0.07KW×2×2 (室外)0.086KW×2					
	APF4.3					
	風量35.0m ³ /min×2					
	電源三相200V60Hz					
	消費電力(冷房/暖房)					
リモコン		2.0	個			
分岐管ツイン		2.0	個			
ドレンアップセット(内蔵型)		4.0	個			
上抜き配管セット		4.0	個			
排出ダクト(Φ125×1m)	フランジ付	4.0	個			
防雪フード・背面吸込側	SUS製	2.0	個			
防雪フード・側面吸込側	SUS製	2.0	個			
防雪フード・吹出側	SUS製	4.0	個			
A 計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B. 据付、周辺機器設備工事						
室内機据付費	14.0KW 天吊形	4.0	台			
室外機据付費	溝形鋼100-50*4本 防雪フード共	2.0	台			
揚重作業費	25tRC	1.0	式			
冷媒配管	9.52Φ 保温10mm 材工共	4.0	m			
冷媒配管	12.70Φ 保温10mm 材工共	2.0	m			
冷媒配管	15.88Φ 保温20mm 材工共	4.0	m			
冷媒配管	25.40Φ 保温20mm 材工共	2.0	m			
ドレン配管	VP-25 材工共	4.0	m			
分岐管取替作業費		1.0	式			
既存配管再接続費(室内機)	液・ガス・ドレン	4.0	台			
既存配管再接続費(室外機)	液・ガス	2.0	台			
機器配管支持金物類		1.0	式			
天井内ドレン配管保温工事	材工共	1.0	式			
一次・二次側電気工事	取外し再接続	1.0	式			
屋外配管化粧工事	ラッキング	1.0	式			
気密試験費		1.0	式			

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存品撤去費	室内機:4台 室外機:台	1.0	式			
産業廃棄物収集運搬・処分費		1.0	式			
冷媒ガス回収破壊処分費	R-22	15.0	kg			
試運転調整費	真空引き・排管洗浄作業含む	1.0	式			
消耗品雑材料費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
法定福利費		1.0	式			
B 計						

工 事 内 訳 書 （ 病室ファンコイル ）

No. 1

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体		1	式			
B. 据付、周辺機器設備工事		1	式			
直接工事費計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費		1	式			
純工事費計						
現場経費		1	式			
工事原価						
一般管理費		1	式			
工事価格						
消費税等相当額		1	式			
合 計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 機器本体						
ファンコイルユニット 天井カセット形	風量960m ³ /h 水量15.0L/min 冷房能力5.27KW、暖房能力9.31KW	6.0	台			
ファンコイルユニット 天井カセット形	風量1,280m ³ /h 水量19.3L/min 冷房能力6.79KW、暖房能力12.86KW	5.0	台			
電動二方弁		11.0	個			
ドレンアップポンプセット		11.0	個			
パワーユニット付 ファンコントローラー		11.0	個			
配管温度センサー		11.0	個			
A 計						

名 称	仕 様 等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B. 据付、周辺機器設備工事						
機器搬入据付費		11.0	台			
既設品撤去処分費		11.0	台			
配管再接続費	材工共	1.0	式			
保温工事費	材工共	1.0	式			
天井開口補修費	開口補強費含む	1.0	式			
二次側電気工事	リモコン更新含む	1.0	式			
産業廃棄物収集運搬・処分費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
消耗品雑材費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
法定福利費		1.0	式			
B 計						